令和2年度　原町浄水場　水質検査結果　水質基準項目　給水栓（春日市春日原東町3丁目）　原町配水池系統

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	12月2日	－
水温				℃	16.0	19.0	22.5	24.0	29.0	30.0	24.0	17.9	15.0	－	－	－		30.0	15.0	21.9
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	9	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－	9	－	－	－
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.002	0.001未満	0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.25	0.25	0.47	0.29	0.26	0.3	0.48	0.39	0.45	－	－	－	9	0.48	0.25	0.35
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	3	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.03	－	－	－	－	－	3	0.03	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	－	－	－	3	0.07	0.06未満	0.06未満
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007	－	－	0.019	－	－	0.012	－	－	－	－	－	3	0.019	0.007	0.013
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.003	0.002未満	0.002未満
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	－	－	－	3	0.002	0.002	0.002
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	－	－	0.029	－	－	0.02	－	－	－	－	－	3	0.029	0.015	0.021
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	－	－	－	3	0.009	0.004	0.005666667
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	－	－	－	3	0.008	0.006	0.007
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	－	－	－	3	0.01	0.01	0.01
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	9	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.1	－	－	10.4	－	－	10	－	－	－	－	－	3	10.4	10.0	10.2
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.3	8.7	10.7	8.1	8	8.3	9.1	8.7	9.8	－	－	－	9	10.7	8	8.9
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	36.8	37.7	34.7	33.3	31.3	32	32.5	36.2	38.1	－	－	－	9	38.1	31.3	34.7
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	69	－	－	67	－	－	81	－	－	－	－	－	3	81	67	72
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	0.9	0.8	0.6	0.9	1	1.1	0.9	0.7	0.6	－	－	－	9	1.1	0.6	0.8
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	－	－	－	9	7.5	7.3	7.4
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	9	1	1未満	1未満
		51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	9	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.47	0.38	0.44	0.47	0.44	0.49	0.43	0.44	0.37	－	－	－	9	0.49	0.37	0.44

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　原町浄水場　水質検査結果　水質基準項目　給水栓（春日市若葉台西3丁目）　西浦配水池系統

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	4月1日	－
水温				℃	16.0	22.0	24.4	27.0	28.0	32.0	23.0	18.7	16.2	－	－	－		32.0	16.0	23.0
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	9	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－	9	－	－	－
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	－	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.66	0.36	0.5	0.76	0.67	0.73	0.63	0.66	0.53	－	－	－	9	0.76	0.36	0.61
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.05未満	－	－	0.06	－	－	0.06	－	－	－	3	0.06	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.05	－	－	－	3	0.05	0.03	0.04
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	－	－	3	0.08	0.06未満	0.06未満
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.009	－	－	0.018	－	－	0.004	－	－	－	3	0.018	0.004	0.010
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.006	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.006	0.002未満	0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	－	3	0.003	0.002	0.003
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.017	－	－	0.029	－	－	0.012	－	－	－	3	0.029	0.012	0.019
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	－	3	0.009	0.003	0.005666667
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	－	3	0.008	0.005	0.006
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	－	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	－	3	0.04	0.02	0.03
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	9	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.9	－	－	12	－	－	11.9	－	－	－	3	12	10.9	11.6
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.6	11.2	9.9	9.7	10.3	10.8	10.1	11.1	11	－	－	－	9	11.2	9.7	10.5
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	34.3	36.7	34.9	27.5	37.8	40.7	40.2	41.5	40	－	－	－	9	41.5	27.5	37.1
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	95	－	－	102	－	－	101	－	－	－	3	102	95	99
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	－	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	－	－	－	9	0.6	0.4	0.5
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	－	－	－	9	7.6	7.4	7.5
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	9	1未満	1未満	1未満
		51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	9	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.54	0.56	0.5	0.48	0.59	0.56	0.59	0.47	0.5	－	－	－	9	0.59	0.47	0.53

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　東隈浄水場　水質検査結果　水質基準項目　給水栓（春日市日の出町6丁目）　炭焼配水池系統

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	12月2日	－
水温				℃	17.0	20.0	23.0	27.0	29.0	30.0	23.0	18.1	16.5	－	－	－		30.0	16.5	22.6
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	9	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－	9	－	－	－
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.6	0.43	0.47	0.69	0.63	0.47	0.49	0.15	0.41	－	－	－	9	0.69	0.15	0.48
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	3	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	－	－	0.08	－	－	0.1	－	－	－	－	－	3	0.1	0.06未満	0.06
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	－	－	0.021	－	－	0.011	－	－	－	－	－	3	0.021	0.006	0.013
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	－	－	－	3	0.004	0.002未満	0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	－	－	－	3	0.003	0.002	0.002
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	－	－	0.032	－	－	0.021	－	－	－	－	－	3	0.032	0.013	0.022
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	－	－	0.013	－	－	0.006	－	－	－	－	－	3	0.013	0.004	0.007666667
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	－	－	－	3	0.009	0.005	0.007
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	－	－	0.006	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	3	0.006	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.05	－	－	－	－	－	3	0.05	0.03	0.04
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	－	－	－	9	0.02	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	－	－	－	3	0.008	0.005	0.006
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.2	－	－	10.4	－	－	9.3	－	－	－	－	－	3	10.4	9.3	10.0
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.2	9.6	8.7	10.7	9.6	8.3	8	6.6	7.8	－	－	－	9	10.7	6.6	8.8
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	34.3	33.5	31.6	36.1	30.9	29.4	30.2	30.8	32.2	－	－	－	9	36.1	29.4	32.1
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	75	－	－	76	－	－	76	－	－	－	－	－	3	76	75	76
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	－	－	－	－	－	7	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	－	－	－	9	0.7	0.4	0.5
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	－	－	－	9	7.6	7.4	7.5
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	9	1未満	1未満	1未満
		51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	9	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.41	0.44	0.46	0.41	0.5	0.41	0.46	0.48	0.46	－	－	－	9	0.5	0.41	0.45

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　東隈浄水場　水質検査結果　水質基準項目　給水栓（那珂川町片縄北8丁目）　後野配水池系統

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	4月1日	－
水温				℃	15.0	21.0	21.0	24.0	26.0	29.0	23.0	17.0	15.0	－	－	－		29.0	15.0	21.2
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	9	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－	9	－	－	－
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	－	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.64	0.39	0.49	0.78	0.72	0.61	0.61	0.58	0.47	－	－	－	9	0.78	0.39	0.59
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	－	3	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	－	3	0.02	0.02	0.02
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06	－	－	0.11	－	－	0.06	－	－	－	3	0.11	0.06	0.08
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.01	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	－	3	0.016	0.004	0.010
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.005	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.005	0.002未満	0.002未満
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	－	3	0.003	0.003	0.003
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.019	－	－	0.027	－	－	0.012	－	－	－	3	0.027	0.012	0.019
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	－	3	0.007	0.003	0.004666667
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.08	－	－	0.005	－	－	－	3	0.08	0.005	0.030
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	－	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.04	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	－	3	0.06	0.03	0.04
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	9	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	－	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.5	－	－	12.1	－	－	10	－	－	－	3	12.1	10	10.9
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.6	10.5	10.2	10.2	10	9.2	9.1	9.4	9.3	－	－	－	9	10.6	9.1	9.8
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	35.4	36.4	34.8	34.4	37.4	37.2	37.5	36.9	37.7	－	－	－	9	37.7	34.4	36.4
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	91	－	－	96	－	－	87	－	－	－	3	96	87	91
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	－	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	－	－	－	9	0.6	0.4	0.5
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	－	－	－	9	7.6	7.4	7.5
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	9	1未満	1未満	1未満
		51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	9	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.61	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.6	0.6	0.59	－	－	－	9	0.61	0.58	0.59

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　埋金浄水場　水質検査結果　水質基準項目　給水栓（那珂川町大字市ノ瀬）　埋金配水池系統

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	4月1日	－
水温				℃	13.8	17.0	18.0	21.7	26.0	27.7	22.0	17.6	15.0	－	－	－		27.7	13.8	19.9
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	9	0	0	0
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－	9	－	－	－
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	3	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.36	0.22	0.25	0.32	0.25	0.25	0.24	0.25	0.22	－	－	－	9	0.36	0.22	0.26
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	0.05未満	－	－	－	－	3	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	0.06未満	－	－	0.1	－	－	0.06未満	－	－	－	－	3	0.1	0.06未満	0.06未満
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.02	－	－	0.024	－	－	0.012	－	－	－	－	3	0.024	0.012	0.019
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	－	－	3	0.001	0.001	0.001
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.028	－	－	0.032	－	－	0.019	－	－	－	－	3	0.032	0.019	0.026
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.012	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	－	－	3	0.013	0.009	0.011333333
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	－	－	3	0.007	0.006	0.007
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	－	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004	－	－	－	－	3	0.004	0.004未満	0.004未満
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.006	－	－	－	－	3	0.006	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.03	－	－	－	－	3	0.03	0.01	0.02
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	－	－	－	9	0.01	0.01未満	0.01未満
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.009	－	－	－	－	3	0.009	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	6.7	－	－	5.8	－	－	6.6	－	－	－	－	3	6.7	5.8	6
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.2	7.5	7.7	8.4	7.7	7.6	7.4	7	7.2	－	－	－	9	8.4	7	7.6
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	15.8	15.9	15.2	12.8	12.5	13.1	13.5	15.3	16.1	－	－	－	9	16.1	12.5	14.5
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	50	－	－	49	－	－	48	－	－	－	－	3	50	48	49
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	－	－	3	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満	－	－	－	－	7	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	－	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	－	－	－	9	0.6	0.4	0.4
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.2	7.3	7.2	7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	－	－	－	9	7.3	7	7.2
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	9	1未満	1未満	1未満
		51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	9	0.1未満	0.1未満	0.1未満
			残留塩素	0.1 mg/L以上	0.28	0.19	0.19	0.19	0.28	0.23	0.44	0.18	0.49	－	－	－	9	0.49	0.18	0.27

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　原町浄水場　水質検査結果　水質基準項目　原水（春日貯水池）

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	12月2日	－
水温				℃	16.0	21.5	24.6	27.5	30.0	31.0	23.0	16.0	11.3	－	－	－		31.0	11.3	22.3
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	－	38	－	－	－	－	－	180	－	－	－	－	2	180	38	109
		2	大腸菌	検出されないこと	23	76	58	28	34	26	24	41	26	－	－	－	9	76	23	37
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	2	0.02未満	0.02未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.16	0.08	0.07	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.15	0.17	－	－	－	9	0.17	0.02未満	0.07
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	0.05	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	2	0.05	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.011	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	2	0.011	0.005未満	0.0055
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.13	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	2	0.13	0.12	0.13
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.06	0.12	0.12	0.12	0.06	0.08	0.16	0.09	0.11	－	－	－	9	0.16	0.06	0.10
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	9.8	－	－	－	－	－	8.5	－	－	－	－	2	9.8	8.5	9.2
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.014	0.018	0.017	0.063	0.017	0.039	0.042	0.011	0.011	－	－	－	9	0.063	0.01	0.03
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.9	7.5	7.3	6.7	6.3	6.4	6.3	6.6	6.7	－	－	－	9	7.5	6.3	6.7
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	35.4	38.5	36.4	35	27.6	28.4	27.2	31.2	33.8	－	－	－	9	38.5	27.2	32.6
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	79	－	－	－	－	－	72	－	－	－	－	2	79	72	76
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000003	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000003	－	－	－	9	0.000004	0.000002	0.000003
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	9	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	2.5	2.6	2.9	3	2.9	3.1	3	2.7	2.6	－	－	－	9	3.1	2.5	2.8
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	－	－	－	9	7.9	7.5	7.6
		48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	生ぐさ臭・青草臭 15	生ぐさ臭・かび臭 10	生ぐさ臭 15	藻臭・かび臭 10	青草臭・藻臭 20	藻臭・かび臭 20	生ぐさ臭・藻臭 20	藻臭・かび臭 20	藻臭・かび臭 20	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	10	11	15	26	12	16	20	13	11	－	－	－	9	26	10	15
		51	濁度	2 度以下	2.4	3.1	3.8	5.3	2.6	3.7	8.3	6.3	6.2	－	－	－	9	8.3	2.4	4.6
			残留塩素	0.1 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　東隈浄水場　水質検査結果　水質基準項目　原水（那珂川）

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		8月6日	12月2日	－
水温				℃	14.0	15.0	20.0	21.0	26.0	26.0	19.0	14.0	13.0	－	－	－		26.0	13.0	18.7
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	860	－	－	－	－	－	450	－	－	－	－	－	2	860	450	655
		2	大腸菌	検出されないこと	170	5	28	61	26	67	56	43	36	－	－	－	9	170	5	55
	無機物重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.53	0.26	0.39	0.47	0.3	0.32	0.33	0.38	0.36	－	－	－	9	0.53	0.26	0.37
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	－	－	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.007	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	2	0.007	0.007	0.007
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.19	－	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	2	0.19	0.06	0.13
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.17	0.1	0.12	0.16	0.16	0.11	0.08	0.04	0.09	－	－	－	9	0.17	0.04	0.11
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.005未満	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	2	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.6	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	2	6.6	5.3	6.0
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.012	0.014	0.014	0.015	0.018	0.016	0.013	0.005	0.017	－	－	－	9	0.018	0.005	0.014
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	4.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.2	4.9	4.4	－	－	－	9	5.5	4.2	4.6
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	27.9	21.9	26.7	22	19.8	22.3	21.1	26.4	24.3	－	－	－	9	27.9	19.8	23.6
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	65	－	－	－	－	－	60	－	－	－	－	－	2	65	60	63
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	－	－	－	－	－	7	0.000004	0.000001未満	1.28571E-06
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	7	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002未満	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	1.3	1.5	1.4	1.7	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	－	－	－	9	1.7	0.9	1.3
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	－	－	－	9	7.5	7.2	7.4
		48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	藻臭 15	藻臭 10	藻臭 10	藻臭 10	青草臭・藻臭 15	藻臭・かび臭 15	藻臭・かび臭 20	藻臭 10	藻臭 15	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	11	13	14	15	11	9	8	6	5	－	－	－	9	15	5	10
		51	濁度	2 度以下	6.6	5	4.1	8.3	3.8	1.5	2.4	1.7	1	－	－	－	9	8.3	1	3.8
			残留塩素	0.1 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

令和2年度　埋金浄水場　水質検査結果　水質基準項目　原水（下代久事川）

区分		項目No	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
採水月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	－	－	－		9月2日	11月11日	－
水温				℃	12.0	15.0	18.0	23.7	23.0	25.0	15.0	11.0	11.0	－	－	－		25.0	11.0	17.1
健康に関する項目	病原生物の代替指標	1	一般細菌	集落数100 個/mL以下	－	－	－	580	－	－	－	－	－	－	－	－	1	580	580	580
		2	大腸菌	検出されないこと	820	86	200	130	81	290	340	100	42	－	－	－	9	820	42	232
	無機物重金属	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	－	－	－	9	0.004	0.004未満	0.004未満
		10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.33	0.22	0.23	0.36	0.27	0.23	0.28	0.29	0.29	－	－	－	9	0.36	0.22	0.28
		12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満
		13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		15	1，4ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		16	シス－1，2ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.002未満	0.002未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
水道水が有すべき性状に関する項目	着色	32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.16	0.16	0.16
		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.12	0.07	0.06	0.11	0.15	0.15	0.09	0.05	0.15	－	－	－	9	0.15	0.05	0.105555556
		35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5.1	5.1	5.1
	着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.014	0.023	0.023	0.017	0.029	0.036	0.021	0.018	0.11	－	－	－	9	0.11	0.014	0.032333333
	味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	4	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	4.1	4	－	－	－	9	4.1	3.5	4.0
		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	16.8	19.9	19.8	17.4	15.4	16.2	17.8	21.4	23.8	－	－	－	9	23.8	15.4	19
		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	1	49	49	49
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
		43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	－	－	－	－	－	－	6	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	味	46	有機炭素(TOC)	3 mg/L以下	1.6	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1	0.9	1.2	－	－	－	9	1.6	0.9	1.2
	基礎的性状	47	pH値	5.8 ～8.6	7.4	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	－	－	－	9	7.6	7.3	7.5
		48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
		49	臭気	異常でないこと	藻臭・青草臭 10	藻臭 15	藻臭・青草臭 8	藻臭 10	藻臭・青草臭 15	藻臭 10	藻臭・青草臭 10	藻臭 10	藻臭 10	－	－	－	9	－	－	－
		50	色度	5 度以下	14	10	12	16	11	14	10	7	11	－	－	－	9	16	7	12
		51	濁度	2 度以下	6.5	2	1.9	4.6	2.9	2.2	2.3	1.4	1.8	－	－	－	9	6.5	1.4	2.8
			残留塩素	0.1 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－

備考　「－」は、測定をしていないことを示します。
水質検査は、福岡地区水道企業団水質センターで行っています。
水質基準は、水道法に定められた数値です。
0.01未満という表示は、水質検査の精度（定量下限値）を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。
物質ごとに定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。