


工事件名： 原町浄水場水処理施設(活性炭・膜ろ過)機械設備工事  
 機器名称： 硫酸貯留槽 1槽

取組・設置の注意

- ・PVC製ですから、耐食・耐熱性を十分に考慮して下さい。
- ・タンク自体を落とさせたり、物をタンクにぶつけたり 落としたり 傷、衝撃を与えたと損傷することがあります。
- ・必ず水平な面(四・凸・凹)の無い仕上り面に設置して下さい。
- ・又、床台等に据え付けられる場合は、薬液の重量がタンク底面にかかります。必ず底板の中央部と外周部の下部を要けて下さい。
- ・液温は40℃以下でしか使用できません。薬液の反応熱で液温が高くなる場合がありますので、薬液の性状に注意して下さい。

硫酸用タンク

	尺 度 SCALE	名 称 TITLE	PRO-1000Lタンク+MQI型	
	N O N		図 番 JWG.NO.	AP-21626
個 数 QTY	材 質 MATERIAL	日 付 DATE	共立機巧株式会社 KYORITSU KIKO CO., LTD.	
	P V C	2009.6.24		
承認 APPROVED	図 査 CHECKED	設 計 DESIGNED	西田 浩 森本 神野 神野	