

下白水北5丁目配水管布設工事特記仕様書

契約条件として指定する事項は、次のとおり。

1. 工事工程

工期の設定にあたり、工事の終期前14日間は、変更設計、変更契約および完成図書作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも14日前までに完了する工程を計画すること。

2. 断水・充水・通水試験等の監督員作業や立会

実施日の3営業日前までに書面（工事打合せ簿等）による通知をすること。
なお、電子メールおよびFAXでの提出も可とするが、その旨を必ず監督員へ連絡すること。

3. 書類の提出日の記入

提出日の欄がある書類は、提出する日を印字して提出すること。

4. 完成図書

完成図書に必要な図面・写真・書類の種類は、着工前に共通仕様書等で確認し作成すること。完成図書の提出にあたっては、監督員の事前確認（約1週間必要）を受け、契約工期までに提出すること。

5. フランジパッキン（GF・RF型）

本工事において、常時、水圧がかかるフランジ接合部のパッキンは、芯金凸部内蔵の全面パッキンおよび緩み止め付ステンレスボルトナットを組み合わせた「LSP型フランジ結合補強具」と同等品を使用すること。

6. 土留工

掘削の深さが1.5mを超える箇所は、土留工を施すこと。