




テレメータ盤






配水槽計装盤



配水槽






	名 称	仕 様
N P O	配水槽計装盤	200*40*t4
1	集合表示灯	40*10*t2
2	流量指示計	40*10*t2
3	流量積算計	40*10*t2
4	配水槽水位指示計	40*10*t2
5	残留塩素濃度計	40*10*t2
6	配水槽水位切替	40*10*t2
7	緊急遮断弁	40*10*t2
8	故障復帰	40*10*t2
9	ランプテスト	40*10*t2
10	主電源	40*10*t2
11	操作電源(AC100V)	40*10*t2
12	操作電源(AC24V)	40*10*t2
13	計装電源	40*10*t2
14	緊急遮断弁電源	40*10*t2
15	盤内雑用電源	40*10*t2
16	アレスター用電源	40*10*t2
17	製造社名板	150*30*t4

## 集合表示灯配列







(電磁流量発信器  
M G G 1 2 F - 1 0 0 )

(電磁流量変換器  
M G G 1 0 C - M H )


直流電圧入力回路図へ



(アイソレーター  
K W V S - A 6 6 - B )



流量カウンタ




警報回路図へ

流量指示計

特記仕様書	No	来歴・訂正事項	月日	担当	検図	設計	製図	縮図	春日フォレストシティ 様		名称	配水槽計装盤	
	A								配水槽流量計回路図				
	B												
	C												
	D												
						永尾		／	西部建設株式会社 佐賀工場	図番	HF－O 91005	枚の内	枚



### 配水槽電気配線図



名称	春日 フォレストシティ 給水設備				工事名	配水槽電気配線図	
棟	設計	製図	写図	尺度	A2 = 1/40 A3 = 1/60	日付	
					図番		