

春日水源沈砂池鋼製ポンプ用管理架台取替工事 特記仕様書

1. 適用範囲

この特記仕様書は、「春日水源沈砂池鋼製ポンプ用管理架台取替工事」に適用する。なお、特記仕様書に定めていない事項は、工事請負契約約款、工事共通仕様書及び土木工事共通仕様書（福岡県令和6年10月版）で定めるものとする。

また、特記仕様書の定めと共通仕様書の定めが異なる場合は、特記仕様書によるものとする。

2. 工事概要

(1) 工事名称

春日水源沈砂池鋼製ポンプ用管理架台取替工事

(2) 工事場所

春日市春日6丁目17番地 春日水源

(3) 工期

契約締結日の翌日から令和7年3月18日まで

(4) 更新対象設備概要

① 沈砂池鋼製ポンプ用管理架台 W 2985 × L 1500 1台

② 沈砂池防護柵 H 1100 × L 1590 4枚

H 1100 × L 2410 2枚

※詳細は別紙「春日水源平面図及び現況写真」を参照のこと。

(5) 工事内容

① 一般共通事項

② 管理架台製作及び据付 W 2985 × L 1500 1台

③ 防護柵製作及び据付 H 1100 × L 1590 4枚

H 1100 × L 2410 2枚

※本工事は、春日水源内の沈砂池に設置されている鋼製のポンプ用管理架台及び防護柵の一部を撤去し、製作した新品を据え付けるものである。

※詳細については、「設計図」を参照のこと。

3. 特記事項

(1) 適用基準

工事請負契約約款

工事共通仕様書

土木工事共通仕様書（福岡県令和6年10月版）

(2) 主任技術者等の区分

次のいずれかの者とする。

- ① 建設業法による技術検定のうち、1級又は2級の土木工事施工管理の検定項目に合格した者（2級については土木）
- ② 建設業法による技術検定のうち、1級又は2級の建築工事施工管理の検定項目に合格した者（2級については躯体）
- ③ 建設業に関わる建設工事に関し、10年以上の実務経験を有し、本工事と同種工事の施工経験を有する者

(3) 材料

本工事に使用する材料は新品とし、中古品は認めないものとする。

(4) 施工条件

- ① 作業員は、社名及び名前が分かるようにすること。
- ② 工事場所は全面禁煙とする。
- ③ 工事用車両は、原則として工事場所の敷地内に駐車すること。
- ④ 作業時間は、原則として平日（月～土）8：30～17：00の間とする。
なお、安全配慮等必要に応じて、事前協議により、日祝日及び時間外の作業を認める場合もある。
- ⑤ 施工にあたり、騒音、振動等が発生する場合は、予め監督員と協議し、承諾を得ること。また、必要に応じて、当該作業の前日までに周辺にビラ等で通知すること。
- ⑥ 工事期間中、工事場所では沈砂池を利用して河川表流水の取水を行っているため、沈砂池に材料、部品類の落下、塗料等の混入がないよう、細心の注意を払って作業を行うこと。万が一、落下又は混入の恐れがある場合は、事前に監督員と協議すること。必要に応じて取水を停止することも可能である。

4. その他

- (1) 本特記仕様書に明記のない事項でも本工事に当然必要とする作業は、監督職員と協議のうえ、受注者の責任において施工すること。
- (2) 施工にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注者が協議を行うこととする。