

(別紙) 春日那珂川水道企業団 自家用電気工作物 施設一覧

施設名	所在地	最大電力	需要設備			予備発電機・太陽光			点検周期	
			設備容量	受電電力	受電電圧	設備容量	受電電力	受電電圧		
		K W	K V A	K W	V	K V A	K W	V	月次点検	年次点検
原町浄水場	春日市原町 2 丁目 3 8 - 2	425	800	425	6600	375	300	6600	月1回以上 ※1	年1回以上 ※3
東隈浄水場	那珂川市東隈 1 丁目 9 - 1	1365	1800	825	6600	1000 予備発電機	800	6600	月1回以上 ※1	年1回以上 ※4
						540 太陽光発電	540	202	※2	
埋金浄水場	那珂川市大字埋金 8 1 5 - 1	295	500	295	6600	500	400	440	月1回以上 ※1	年1回以上 ※4
炭焼配水場	那珂川市王塚台 3 丁目 9	200	310	200	6600	—	—	—	月1回以上 ※1	年1回以上 ※4
井尻第 2 取水場	那珂川市大字別所 5 4 4 - 1	195	300	195	6600	—	—	—	月1回以上 ※1	年1回以上 ※4

※1 絶縁常時監視装置等を設置する場合には隔月1回

※2 太陽光発電設備については6月ごとに1回

※3 年次点検Aを3年に2回、年次点検Bを3年に1回。令和7年度は年次点検Bを実施する（令和4年度に年次点検Bを実施）

※4 停電点検