

## 春日水源取水ポンプ更新工事 特記仕様書

### 1. 適用範囲

この特記仕様書は、「春日水源取水ポンプ更新工事」に適用する。

また、特記仕様書の定めと共通仕様書等の定めが異なる場合は、特記仕様書によるものとする。

### 2. 工事概要

#### (1) 工事名称

春日水源取水ポンプ更新工事

#### (2) 工事場所

春日市春日六丁目 17 番地 春日水源

#### (3) 工期

契約締結日の翌日から令和 7 年 12 月 26 日まで

#### (4) 更新対象設備概要

- ① 取水ポンプ 三相 200V60Hz 1.12 m<sup>3</sup>/min×27m×1800min-1×11kW 1 台
- ② 取水ポンプ 三相 200V60Hz 1.80 m<sup>3</sup>/min×26m×1800min-1×15kW 2 台
- ③ 真空ポンプ 0.7 m<sup>3</sup>/min×27KPa×0.75kW 1 台
- ④ その他附属品
  - ・仕切弁
  - ・ハンマーソフトチェッキ弁
  - ・満水検知器
  - ・圧力計、連成計
  - ・真空計
  - ・電磁弁

#### (5) 工事内容

- ① 一般共通事項
- ② 既設設備撤去工
  - 取水及び真空ポンプの撤去及び搬出
- ③ ポンプ基礎補修工
  - 基礎ボルト穴削孔
  - ポンプ基礎補修
- ④ ポンプ据付工
  - 取水及び真空ポンプ搬入及び据付

⑤ 試運転調整

※本工事は、春日水源内に設置されている取水ポンプ3台及び真空ポンプ1台を撤去し、新品を据え付けるものである。

※詳細については、「設計図」を参照のこと。

3. 特記事項

(1) 適用基準

工事請負契約約款

機械工事等共通仕様書（福岡県農林水産部令和6年10月版）

水道工事標準仕様書（設備工事編）（日本水道協会平成22年9月版）

工事共通仕様書

(2) 主任技術者等の区分

建設業に関わる建設工事に関し、10年以上の実務経験を有し、本工事と同種工事の施工経験を有する者

(3) 材料

本工事に使用する材料は新品とし、中古品は認めないものとする。

(4) 施工条件

① 作業員は、社名及び名前が分かるようにすること。

② 工事場所は全面禁煙とする。

③ 工事用車両は、原則として工事場所の敷地内に駐車すること。

④ 作業時間は、原則として平日（月～金）8：30～17：00の間とする。

なお、安全配慮等必要に応じて、事前協議により、土日祝日及び時間外の作業を認める場合もある。

⑤ 施工にあたり、騒音、振動等が発生する場合は、予め監督員と協議し、承諾を得ること。また、必要に応じて、当該作業の前日までに周辺にビラ等で通知すること。

4. その他

(1) 本特記仕様書に明記のない事項でも本工事に当然必要とする作業は、監督職員と協議のうえ、受注者の責任において施工すること。

(2) 施工にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議を行うこととする。