

1 【炭焼配水池】 エリア

(下白水南)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	25	28	28		3	28	25	27.0
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.48	0.36	0.41		3	0.48	0.36	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		5	0.001未満	0.001未満	0.01未満

2 【後野配水池】 エリア

(片繩)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	26	29.5	29.5		3	29.5	26	28.3
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.48	0.62	0.55		3	0.62	0.48	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001		5	0.001	0.001未満	0.01未満

3 【埋金配水池】 エリア

(上梶原)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	27	28	28		3	28	27	27.7
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.42	0.63	0.31		3	0.63	0.31	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		5	0.001未満	0.001未満	0.01未満

4 【原町配水池】 エリア

(春日公園)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	26	27.5	27.5		3	27.5	26	27.0
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.51	0.49	0.51		3	0.51	0.49	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006		5	0.006	0.002	0.01未満

5 【大谷加圧配水】 エリア

(岡本)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	25.5	27	27		3	27	25.5	26.5
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.46	0.51	0.42		3	0.51	0.42	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002		5	0.002	0.001	0.01未満

6 【西浦配水池】 エリア

(紅葉ヶ丘西)

採水月日			H22.8.25 H25.11.19 H28.9.21 R1.7.10 R4.8.2 R7.8.18						回数	最高	最低	平均	
項目No	項目名	単位											
1	水温	度	-	-	-	25.5	28	28		3	28	25.5	27.2
2	残塩	mg/L	-	-	-	0.49	0.55	0.37		3	0.55	0.37	1未満
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.002	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満		5	0.003	0.001未満	0.01未満