

業務設計書

業務場所	春日市原町2丁目30番地2 他3か所				
業務名	庁舎及び各浄水場空調設備保守点検業務【R8-R10】				
業務概要	<div><div>1 保守点検業務</div><div>(1) 春日市原町2丁目30番地2 春日那珂川水道企業団庁舎</div><div>(2) 春日市原町2丁目38番地2 原町浄水場</div><div>(3) 那珂川市東限1丁目9番1号 東限浄水場</div><div>(4) 那珂川市大字埋金815番地1 埋金浄水場</div></div> <div><div>2 保守仕様</div><div>(1) 春日那珂川水道企業団庁舎定期点検</div><div>ア 定期点検 年2回（冷房時(5月)・暖房時（10月））</div><div>イ 室内機フィルター清掃 年2回（冷房時(5月)・暖房時（10月））</div><div>ウ 故障に対する処置 休日・夜間問わず随時</div><div>※ただし、GHPについては、上記ア及びウは対象外とする。</div><div>(2) 原町浄水場、東限浄水場及び埋金浄水場定期点検</div><div>ア 定期点検 年2回（冷房時(5月)・暖房時（10月））</div><div>イ 室内機フィルター清掃 年2回（冷房時(5月)・暖房時（10月））</div><div>ウ 故障に対する処置 休日・夜間問わず随時</div></div>				

空調設備保守点検内訳書

[illegible]

空調設備保守点検内訳書

名称	形状	数量	単位	回数	単価	金額	備考
1. 春日那珂川水道企業団庁舎（1年間）							
GHP（ガスヒートポンプ）室内機							パナソニック株式会社製
	S-G 3 6 U T 1	9	台	2			フィルター清掃のみ
	S-G 4 5 U T 1	30	台	2			フィルター清掃のみ
	S-G 5 6 U T 1	20	台	2			フィルター清掃のみ
	S-G 7 1 U T 1	7	台	2			フィルター清掃のみ
	S-G 9 0 U T 1	3	台	2			フィルター清掃のみ
	S-G 5 6 0 B D S 2 6	1	台	2			フィルター清掃のみ
EHP（電気モータヒートポンプ）室内機							パナソニック株式会社製
EHP-1	CS-P 7 1 U 6 B	2	台	2			
EHP-2	CS-P 4 0 U 6 B	1	台	2			
EHP-3	CS-P 8 0 B 6 B	1	台	2			
EHP-4	CS-P 1 6 0 T 6 B	2	台	2			
EHP（電気モータヒートポンプ）室外機							パナソニック株式会社製
EHP-1	CU-P 1 4 0 G 6 B	1	台	2			
EHP-2	CU-P 4 0 G 6 B	1	台	2			
EHP-3	CU-P 8 0 G 6 B	1	台	2			
EHP-4	CU-P 1 6 0 G 6 B	2	台	2			
全熱交換器							三菱電機株式会社 製
	床置き型全熱交換ユニット						
	LPB-3 5 0 X 3 - 6 0	1	台	1			
	天井埋込型全熱交換ユニット						
	LGH-5 0 R S 3	18	台	1			

空調設備保守点検内訳書

[illegible]

空調設備保守点検内訳書

名称	形状	数量	単位	回数	単価	金額	備考
2. 原町浄水場 (1年間)							
EHP (電気モータヒートポンプ) 室内機							三菱電機株式会社 製
ACP-1	PL-ERP71HA	4	台	2			
ACP-2	PLA-J71AA	2	台	2			
ACP-3	PL-ERP56HA	6	台	2			
ACP-4	PL-ERP56HA	2	台	2			
ACP-5	PL-ERP40HA	4	台	2			
ACP-6	PLA-J40AA	4	台	2			
ACP-7	PL-ERP140HA	1	台	2			
ACP-8	PLA-J80AA	1	台	2			
(水質計器室)	PC-RP80KA9	1	台	2			
(PAC注入室)	PK-RP80KA9	1	台	2			
(次亜注入室)	PC-RP112KA9	1	台	2			
EHP (電気モータヒートポンプ) 室外機							三菱電機株式会社 製
ACP-1	PUZ-ERMP140LA12	2	台	2			
ACP-2	PUH-J140GA9	1	台	2			
ACP-3	PUZ-ERMP112LA12	3	台	2			
ACP-4	PUZ-ERMP112LA12	1	台	2			
ACP-5	PUZ-ERMP80HA12	2	台	2			
ACP-6	PUH-J80GA9	2	台	2			
ACP-7	PUZ-ERMP140LA12	1	台	2			
ACP-8	PUH-J80GA9	1	台	2			
(水質計器室)	PUZ-SRP80HA12	1	台	2			
(PAC注入室)	PUZ-SRP80SHA12	1	台	2			
(次亜注入室)	PUZ-SRP112HA12	1	台	2			

空調設備保守点検内訳書

[illegible]

空調設備保守点検内訳書

名称	形状	数量	単位	回数	単価	金額	備考
3. 東隈浄水場 (1年間)							
EHP (電気モータヒートポンプ) 室内機							三菱電機株式会社製
(PAC-1)	PLFY-P80EMG3	8	台	2			
	PLFY-P36LMG3	3	台	2			
	PLFY-P71DMG3	4	台	2			
(PAC-2)	PFT-P450DM-E	2	台	2			
(PAC-3)	PLFY-P22EMG3	2	台	2			
	PLFY-P36EMG3	1	台	2			
(PAC-4)	PLFY-P71DMG3	6	台	2			
	PLFY-P45DMG3	4	台	2			
(PAC-5)	PLFY-P80EMG3	2	台	2			
	PLFY-P140EMG3	3	台	2			
(PAC-6)	PLFY-P36EMG3	2	台	2			
(PAC-7)	PL-RP40LA10	1	台	2			
(PAC-8)	RC-RP56KA10	1	台	2			
(PAC-11)	PC-RP280DA12	1	台	2			
(PAC-21)	PCAV-P224DM-E	2	台	2			
(PAC-22)	PFAV-P224DM-E1	1	台	2			
EHP (電気モータヒートポンプ) 室外機							三菱電機株式会社製
(PAC-1)	PUHY-P400SDMG3	2	台	2			
	PUHY-P450SDMG3	1	台	2			
(PAC-2)	PUTV-P450DM-E	2	台	2			
(PAC-3)	PUSY-P140MH1	1	台	2			
(PAC-4)	PUHY-P400SDMG3	1	台	2			
	PUHY-P280SDMG3	1	台	2			

空調設備保守点検内訳書

[illegible]

空調設備保守点検内訳書

[illegible]